

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1.	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (час) (Π_{SAIDI})	3,99013	3,35727	-0,63
1.1.	ВН (110 кВ и выше)			
1.2.	СН1 (35-60 кВ)		0,0301	0,03
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	3,97	3,3199	-0,65
1.4.	НН (до 1 кВ)	0,02	0,0073	-0,02
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (шт) (Π_{SAIFI})	2,3882	2,0851	-0,30
2.1.	ВН (110 кВ и выше)			
2.2.	СН1 (35-60 кВ)		0,02	0,02
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,38	2,0679	-0,31
2.4.	НН (до 1 кВ)	0,01	0,002	-0,01
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)	10,85403	11,73576	0,88
3.1.	ВН (110 кВ и выше)			
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,1782		-0,18
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	7,04	8,1974	1,16
3.4.	НН (до 1 кВ)	3,63	3,5384	-0,10
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)	4,46419	4,64326	0,18
4.1.	ВН (110 кВ и выше)			
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,0246		-0,02
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,96	3,3023	0,35
4.4.	НН (до 1 кВ)	1,48	1,3410	-0,14
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки			
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки			