

Уровень физического износа
объектов электросетевого хозяйства по ГУП СК "Ставэлэктросеть" за 2020-2023 гг.

ГОД	Физический износ объектов в процентах %											
	ВН			СН1			СН2			НН		
	ВЛ	КЛ	ТП	ВЛ	КЛ	ТП	ВЛ	КЛ	ТП	ВЛ	КЛ	ТП
2020	2,98	-	3,68	100,00	-	100,00	70,24	65,44	73,62	53,89	81,73	-
2021	7,90	-	7,90	77,70	-	79,79	65,10	58,90	64,30	54,20	80,40	-
2022	10,80	-	10,83	70,00	-	93,02	54,75	45,19	56,58	54,80	57,45	-
2023	14,17	-	14,20	36,48	-	94,79	64,02	60,18	77,50	61,35	70,20	-